



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE BEBEDOURO
LICITAÇÕES E CONTRATOS

Bebedouro, 17 de agosto de 2021

Bom dia, Sr. Antônio Carlos

Segue abaixo as respostas ao vosso questionamento de acordo com o responsável requisitante, Sr. Vinícius Costa Ferreira. Desde já agradeço e me coloco à disposição.

Atenciosamente,

Daiane Fernandes

Licitações/SAAEB Ambiental

(17) 3344-5407

De: licitacaosmx@gmail.com [mailto:licitacaosmx@gmail.com]

Enviada em: sexta-feira, 13 de agosto de 2021 11:05

Para: saaeb.licitacao@bebedouro.sp.gov.br

Assunto: RECIBO E PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

Prezados,

Bom Dia!

Com o objetivo de participar do processo licitatório nº 12/2021, Pregão Presencial 10/2021, estou encaminhado em anexo o recibo de retirada do Edital, aproveito para pedir o seguinte esclarecimento:

No TERMO DE REFERENCIA Lote 2, que trata da aquisição de um transformador, é solicitado OBRIGATORIAMENTE SELO DO INMETRO e de FABRICANTE CADASTRADO COMO FORNECEDOR HOMOLOGADO PELA CPFL PAULISTA, cabe esclarecer que:

1. A exigência de selo (INMETRO) é para transformadores até 300kva trifásicos ou monofásicos, logo 500kva não existe selo. **R: Apresentar o selo do INMETRO para transformadores até 300 kva**
2. Todos os fabricantes de transformadores homologados pela CPFL são para transformadores até 300kva, não há exigência de homologação acima de 300kva, logo qualquer fabricante que vier a participar não está homologado pela CPFL (segue anexo GED 16974)

Nesse caso podemos fornecer o transformador que atende a NORMA ABNT 5440 e 5653 e as normas da CPFL? **R: Apresentar homologação na CPFL para transformadores até 300 Kva.**

Att.

ANTONIO CARLOS CASTELLANI

Dpto. Licitações

Fone/Fax.: + 55 11 3026-9657 – Cel.: + 55 11 97542-3755

e-mail: licitacaosmx@gmail.com